

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Воздухо-воздушные теплообменники TopTherm настенный с регулятором – SK 3126.100

Date : 29.09.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Воздухо-воздушные теплообменники TopTherm настенный с регулятором – SK 3126.100

created: 29.09.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукта

Описание: Воздухо-воздушные теплообменники особо подходят для агрессивных условий окружающей среды, так как внешний и внутренний воздушные контура отделены друг от друга.

Цвет: RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: Внутренний контур IP 54
Внешний контур IP 34

Комплект поставки: Полностью готовый к подключению блок
Вставной блок клемм подключения
Беспотенциальный контакт при превышении температуры
Шаблон вырезов
Крепежный материал

Описание продукта

Удельная тепловая мощность: 17,5 W/K

Мощность (свободного воздушного потока): Внешний контур при 50 Гц: 265 м³/h
Внешний контур при 60 Гц: 315 м³/h
внутренний контур при 50 Гц: 265 м³/h
внутренний контур при 60 Гц: 315 м³/h

Номинальное рабочее напряжение: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Размеры: Ширина: 280 mm
Высота: 550 mm
Глубина: 150 mm

| | |
|---|---|
| Регулирование температуры: | Электронный регулятор с цифровым индикатором (заводская установка +35 °C) |
| Диапазон температур: | Диапазон температур (окружающая среда): -5 °C...+55 °C |
| Номинальный ток макс.: | При 50 Гц: 0,22 А При 60 Гц: 0,26 А |
| Защитный автомат/плавкий предохранитель: | 2 А |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180711 |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Вес: | 10 kg |
| EAN: | 4028177388956 |
| ETIM 7.0: | EC002514 |
| ETIM 6.0: | EC002514 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180711 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180711 |
| Описание продукта: | SK воздухо-воздушный теплообменник TopTherm, настенный с регулятором, 17,5 Вт/К, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 280 x 550 x 150 мм |
| Сертификаты | |
| Сертификаты: | Approval overview UR + C-UR |
| Сертификаты: | Сертификат/Декларация соответствия |
| Пояснения: | Декларация о соответствии |